北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/22 00:00:00.00	79.39	4.88	7.36	0.00
2021/03/22 01:00:00.00	44.26	4.76	7.36	0.00
2021/03/22 02:00:00.00	69.09	4.70	7.37	26.21
2021/03/22 03:00:00.00	100.01	4.59	7.37	27.75
2021/03/22 04:00:00.00	96.65	4.55	7.41	3.97
2021/03/22 05:00:00.00	73.80	4.45	7.42	3.28
2021/03/22 06:00:00.00	103.45	4.33	7.42	3.43
2021/03/22 07:00:00.00	64.88	4.27	7.41	3.70
2021/03/22 08:00:00.00	76.68	4.24	7.41	3.61
2021/03/22 09:00:00.00	76.91	4.15	7.43	0.94
2021/03/22 10:00:00.00	74.64	4.01	7.45	7.04
2021/03/22 11:00:00.00	100.60	3.96	7.38	20.87
2021/03/22 12:00:00.00	57.72	4.00	7.33	52.71
2021/03/22 13:00:00.00	63.22	3.92	7.32	59.59
2021/03/22 14:00:00.00	61.60	3.80	7.32	60.72
2021/03/22 15:00:00.00	109.61	3.72	7.32	60.84
2021/03/22 16:00:00.00	119.34	3.63	7.32	79.60
2021/03/22 17:00:00.00	71.43	3.54	7.32	81.94
2021/03/22 18:00:00.00	104.28	3.44	7.32	81.28
2021/03/22 19:00:00.00	78.73	3.36	7.33	39.56
2021/03/22 20:00:00.00	103.79	3.29	7.33	0.00
2021/03/22 21:00:00.00	94.08	3.26	7.33	0.00
2021/03/22 22:00:00.00	81.83	3.15	7.33	0.00
2021/03/22 23:00:00.00	46.69	3.02	7.34	0.00
最大值	119.34	4.88	7.45	81.94
最小值	44.26	3.02	7.32	0.00
平均值	81.36	3.96	7.36	25.71
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				