北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/23 00:00:00.00	36.33	2.89	7.34	0.00
2021/03/23 01:00:00.00	67.82	2.84	7.34	0.00
2021/03/23 02:00:00.00	68.86	2.73	7.34	6.59
2021/03/23 03:00:00.00	63.84	2.66	7.34	56.56
2021/03/23 04:00:00.00	61.42	2.62	7.34	34.76
2021/03/23 05:00:00.00	99.45	2.54	7.38	8.58
2021/03/23 06:00:00.00	92.34	2.49	7.39	3.99
2021/03/23 07:00:00.00	67.95	2.49	7.38	4.36
2021/03/23 08:00:00.00	87.39	2.46	7.39	3.49
2021/03/23 09:00:00.00	78.82	2.43	7.41	0.79
2021/03/23 10:00:00.00	83.92	2.37	7.45	9.87
2021/03/23 11:00:00.00	65.92	2.29	7.35	12.70
2021/03/23 12:00:00.00	70.04	2.42	7.35	29.73
2021/03/23 13:00:00.00	76.89	2.56	7.34	35.42
2021/03/23 14:00:00.00	66.09	2.55	7.33	58.76
2021/03/23 15:00:00.00	70.71	2.53	7.33	67.23
2021/03/23 16:00:00.00	73.74	2.48	7.33	63.11
2021/03/23 17:00:00.00	64.79	2.50	7.34	43.74
2021/03/23 18:00:00.00	117.15	2.41	7.35	48.02
2021/03/23 19:00:00.00	62.81	2.39	7.33	47.89
2021/03/23 20:00:00.00	83.43	2.45	7.33	0.00
2021/03/23 21:00:00.00	57.14	2.41	7.33	0.00
2021/03/23 22:00:00.00	77.86	2.45	7.33	0.00
2021/03/23 23:00:00.00	97.01	2.51	7.32	0.00
最大值	117.15	2.89	7.45	67.23
最小值	36.33	2.29	7.32	0.00
平均值	74.66	2.52	7.35	22.32
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				