北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/25 00:00:00.00	45.28	0.88	7.27	0.00
2021/03/25 01:00:00.00	77.90	0.83	7.27	0.00
2021/03/25 02:00:00.00	34.33	0.78	7.28	13.19
2021/03/25 03:00:00.00	53.73	0.74	7.29	50.41
2021/03/25 04:00:00.00	59.91	0.71	7.30	33.09
2021/03/25 05:00:00.00	52.03	0.68	7.36	8.51
2021/03/25 06:00:00.00	57.31	0.65	7.38	2.70
2021/03/25 07:00:00.00	63.54	0.63	7.44	1.21
2021/03/25 08:00:00.00	74.79	0.60	7.39	2.35
2021/03/25 09:00:00.00	54.71	0.58	7.43	10.70
2021/03/25 10:00:00.00	57.95	0.56	7.33	52.00
2021/03/25 11:00:00.00	47.98	0.59	7.31	80.02
2021/03/25 12:00:00.00	46.31	0.58	7.31	76.42
2021/03/25 13:00:00.00	55.78	0.55	7.31	0.00
2021/03/25 14:00:00.00	53.07	0.53	7.30	0.00
2021/03/25 15:00:00.00	55.89	0.52	7.31	0.00
2021/03/25 16:00:00.00	111.93	0.50	7.32	26.45
2021/03/25 17:00:00.00	105.07	0.48	7.32	13.67
2021/03/25 18:00:00.00	30.10	0.47	7.32	0.00
2021/03/25 19:00:00.00	91.87	0.45	7.32	0.00
2021/03/25 20:00:00.00	210.43	0.46	7.32	0.00
2021/03/25 21:00:00.00	32.51	0.47	7.32	0.00
2021/03/25 22:00:00.00	48.17	0.46	7.31	0.00
2021/03/25 23:00:00.00	47.35	0.44	7.31	0.00
最大值	210.43	0.88	7.44	80.02
最小值	30.10	0.44	7.27	0.00
平均值	65.33	0.59	7.33	15.45
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				