北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/26 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/26 00:00:00.00	62.20	0.43	7.30	0.00
2021/03/26 01:00:00.00	52.05	0.41	7.31	0.00
2021/03/26 02:00:00.00	50.81	0.38	7.31	0.00
2021/03/26 03:00:00.00	84.86	0.26	7.31	0.00
2021/03/26 04:00:00.00	56.06	0.31	7.30	0.00
2021/03/26 05:00:00.00	47.11	0.37	7.30	27.28
2021/03/26 06:00:00.00	43.41	0.38	7.34	18.64
2021/03/26 07:00:00.00	43.70	0.37	7.34	22.28
2021/03/26 08:00:00.00	56.12	0.35	7.37	5.28
2021/03/26 09:00:00.00	86.22	0.35	7.40	19.71
2021/03/26 10:00:00.00	175.31	0.35	7.43	50.33
2021/03/26 11:00:00.00	144.39	0.34	7.39	61.59
2021/03/26 12:00:00.00	100.97	0.43	7.30	65.95
2021/03/26 13:00:00.00	55.17	0.49	7.27	74.52
2021/03/26 14:00:00.00	59.34	0.50	7.26	0.00
2021/03/26 15:00:00.00	74.64	0.50	7.25	0.00
2021/03/26 16:00:00.00	105.86	0.49	7.24	0.00
2021/03/26 17:00:00.00	71.03	0.48	7.24	0.00
2021/03/26 18:00:00.00	66.94	0.48	7.25	0.00
2021/03/26 19:00:00.00	58.25	0.46	7.24	0.00
2021/03/26 20:00:00.00	54.80	0.47	7.23	0.00
2021/03/26 21:00:00.00	75.33	0.48	7.22	0.00
2021/03/26 22:00:00.00	124.73	0.49	7.21	0.00
2021/03/26 23:00:00.00	121.57	0.49	7.21	0.00
最大值	175.31	0.50	7.43	74.52
最小值	43.41	0.26	7.21	0.00
平均值	77.95	0.42	7.29	14.40
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				