北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/27 00:00:00.00	78.41	0.49	7.21	0.00
2021/03/27 01:00:00.00	165.23	0.50	7.20	0.00
2021/03/27 02:00:00.00	143.73	0.50	7.20	0.00
2021/03/27 03:00:00.00	96.34	0.52	7.20	0.00
2021/03/27 04:00:00.00	68.11	0.55	7.20	0.00
2021/03/27 05:00:00.00	78.79	0.56	7.20	0.00
2021/03/27 06:00:00.00	87.59	0.58	7.19	28.22
2021/03/27 07:00:00.00	96.06	0.59	7.22	48.12
2021/03/27 08:00:00.00	81.03	0.56	7.24	45.83
2021/03/27 09:00:00.00	71.47	0.56	7.23	44.97
2021/03/27 10:00:00.00	66.43	0.54	7.22	61.14
2021/03/27 11:00:00.00	57.13	0.57	7.19	64.23
2021/03/27 12:00:00.00	74.71	0.60	7.19	73.39
2021/03/27 13:00:00.00	59.71	0.62	7.19	83.97
2021/03/27 14:00:00.00	72.80	0.62	7.19	80.82
2021/03/27 15:00:00.00	64.32	0.61	7.20	0.00
2021/03/27 16:00:00.00	178.35	0.59	7.21	0.00
2021/03/27 17:00:00.00	173.70	0.58	7.22	0.00
2021/03/27 18:00:00.00	97.92	0.57	7.21	0.00
2021/03/27 19:00:00.00	67.08	0.56	7.21	0.00
2021/03/27 20:00:00.00	91.18	0.56	7.21	0.00
2021/03/27 21:00:00.00	54.49	0.57	7.21	0.00
2021/03/27 22:00:00.00	74.79	0.56	7.22	8.12
2021/03/27 23:00:00.00	71.96	0.57	7.23	2.67
最大值	178.35	0.62	7.24	83.97
最小值	54.49	0.49	7.19	0.00
平均值	90.47	0.56	7.21	22.56
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				