北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/03/29 00:00:00.00	105.67	0.89	7.23	0.00
2021/03/29 01:00:00.00	65.71	0.86	7.22	0.00
2021/03/29 02:00:00.00	73.99	0.83	7.23	10.56
2021/03/29 03:00:00.00	67.24	0.84	7.23	45.25
2021/03/29 04:00:00.00	72.95	0.84	7.25	22.41
2021/03/29 05:00:00.00	49.74	0.92	7.28	4.53
2021/03/29 06:00:00.00	34.90	1.10	7.27	2.92
2021/03/29 07:00:00.00	48.18	1.24	7.31	1.07
2021/03/29 08:00:00.00	54.02	1.26	7.26	2.92
2021/03/29 09:00:00.00	35.35	1.28	7.29	0.87
2021/03/29 10:00:00.00	79.17	1.22	7.27	10.90
2021/03/29 11:00:00.00	77.46	1.30	7.20	39.57
2021/03/29 12:00:00.00	58.51	1.38	7.18	61.84
2021/03/29 13:00:00.00	54.16	1.39	7.20	66.62
2021/03/29 14:00:00.00	62.39	1.39	7.20	1.80
2021/03/29 15:00:00.00	53.28	1.36	7.21	26.38
2021/03/29 16:00:00.00	53.83	1.44	7.21	62.99
2021/03/29 17:00:00.00	42.08	1.54	7.22	55.72
2021/03/29 18:00:00.00	66.55	1.58	7.21	35.39
2021/03/29 19:00:00.00	93.04	1.56	7.21	64.34
2021/03/29 20:00:00.00	90.97	1.55	7.22	49.32
2021/03/29 21:00:00.00	84.76	1.66	7.22	28.02
2021/03/29 22:00:00.00	81.38	1.74	7.22	25.59
2021/03/29 23:00:00.00	40.19	1.78	7.22	25.59
最大值	105.67	1.78	7.31	66.62
最小值	34.90	0.83	7.18	0.00
平均值	64.40	1.29	7.23	26.86
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				