北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/03/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03/30 00:00:00.00 | 40.98 | 1.82 | 7.23 | 25.59 |
| 2021/03/30 01:00:00.00 | 48.94 | 1.85 | 7.23 | 25.59 |
| 2021/03/30 02:00:00.00 | 54.64 | 1.93 | 7.22 | 25.59 |
| 2021/03/30 03:00:00.00 | 73.29 | 1.96 | 7.23 | 48.48 |
| 2021/03/30 04:00:00.00 | 34.42 | 2.04 | 7.24 | 74.03 |
| 2021/03/30 05:00:00.00 | 45.28 | 2.11 | 7.24 | 52.70 |
| 2021/03/30 06:00:00.00 | 68.81 | 2.16 | 7.23 | 0.00 |
| 2021/03/30 07:00:00.00 | 136.30 | 2.19 | 7.23 | 0.00 |
| 2021/03/30 08:00:00.00 | 127.46 | 2.19 | 7.24 | 0.00 |
| 2021/03/30 09:00:00.00 | 53.57 | 2.32 | 7.22 | 0.00 |
| 2021/03/30 10:00:00.00 | 82.15 | 2.31 | 7.23 | 0.00 |
| 2021/03/30 11:00:00.00 | 100.44 | 2.47 | 7.24 | 0.00 |
| 2021/03/30 12:00:00.00 | 61.53 | 2.63 | 7.23 | 0.00 |
| 2021/03/30 13:00:00.00 | 111.23 | 2.69 | 7.24 | 0.00 |
| 2021/03/30 14:00:00.00 | 50.42 | 2.98 | 7.25 | 0.00 |
| 2021/03/30 15:00:00.00 | 60.25 | 3.06 | 7.26 | 0.00 |
| 2021/03/30 16:00:00.00 | 76.54 | 3.06 | 7.26 | 0.00 |
| 2021/03/30 17:00:00.00 | 86.49 | 3.08 | 7.28 | 0.00 |
| 2021/03/30 18:00:00.00 | 70.73 | 3.16 | 7.28 | 0.00 |
| 2021/03/30 19:00:00.00 | 92.47 | 3.24 | 7.28 | 0.00 |
| 2021/03/30 20:00:00.00 | 50.62 | 3.39 | 7.28 | 0.00 |
| 2021/03/30 21:00:00.00 | 45.47 | 3.57 | 7.28 | 0.00 |
| 2021/03/30 22:00:00.00 | 54.17 | 3.62 | 7.27 | 0.00 |
| 2021/03/30 23:00:00.00 | 54.08 | 3.77 | 7.26 | 0.00 |
| **最大值** | 136.30 | 3.77 | 7.28 | 74.03 |
| **最小值** | 34.42 | 1.82 | 7.22 | 0.00 |
| **平均值** | 70.01 | 2.65 | 7.25 | 10.50 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |