北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/01 00:00:00.00	39.40	5.80	7.18	0.00
2021/04/01 01:00:00.00	63.06	5.80	7.19	0.00
2021/04/01 02:00:00.00	51.21	5.86	7.20	0.00
2021/04/01 03:00:00.00	47.24	5.87	7.20	0.00
2021/04/01 04:00:00.00	38.75	5.96	7.20	0.00
2021/04/01 05:00:00.00	43.55	5.99	7.20	0.00
2021/04/01 06:00:00.00	69.10	5.99	7.19	0.00
2021/04/01 07:00:00.00	46.60	5.90	7.19	0.00
2021/04/01 08:00:00.00	60.76	5.84	7.21	0.00
2021/04/01 09:00:00.00	56.05	5.87	7.19	0.00
2021/04/01 10:00:00.00	46.89	5.86	7.19	0.00
2021/04/01 11:00:00.00	48.47	5.89	7.20	0.00
2021/04/01 12:00:00.00	44.23	5.90	7.20	0.00
2021/04/01 13:00:00.00	50.73	5.91	7.18	0.00
2021/04/01 14:00:00.00	78.03	5.98	7.20	0.00
2021/04/01 15:00:00.00	46.30	6.00	7.21	0.00
2021/04/01 16:00:00.00	42.19	6.01	7.21	0.00
2021/04/01 17:00:00.00	71.04	6.06	7.21	0.00
2021/04/01 18:00:00.00	51.58	6.02	7.19	0.00
2021/04/01 19:00:00.00	66.48	5.99	7.19	0.00
2021/04/01 20:00:00.00	61.28	6.03	7.19	0.00
2021/04/01 21:00:00.00	51.61	6.07	7.19	0.00
2021/04/01 22:00:00.00	48.33	6.11	7.18	0.00
2021/04/01 23:00:00.00	46.05	6.12	7.18	0.00
最大值	78.03	6.12	7.21	0.00
最小值	38.75	5.80	7.18	0.00
平均值	52.87	5.95	7.19	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				