北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/02 00:00:00.00	32.24	6.19	7.17	0.00
2021/04/02 01:00:00.00	55.13	6.23	7.17	0.00
2021/04/02 02:00:00.00	86.06	6.13	7.16	0.00
2021/04/02 03:00:00.00	116.23	6.07	7.14	0.00
2021/04/02 04:00:00.00	86.81	6.01	7.16	0.00
2021/04/02 05:00:00.00	78.20	6.13	7.18	0.00
2021/04/02 06:00:00.00	94.34	6.30	7.18	0.00
2021/04/02 07:00:00.00	51.77	6.37	7.19	0.00
2021/04/02 08:00:00.00	80.05	6.34	7.17	0.00
2021/04/02 09:00:00.00	39.22	6.18	7.15	0.00
2021/04/02 10:00:00.00	38.22	6.09	7.15	0.00
2021/04/02 11:00:00.00	46.72	6.13	7.14	0.00
2021/04/02 12:00:00.00	43.97	6.13	7.15	0.00
2021/04/02 13:00:00.00	52.12	6.23	7.16	0.00
2021/04/02 14:00:00.00	48.34	6.33	7.17	0.00
2021/04/02 15:00:00.00	50.71	6.42	7.17	0.00
2021/04/02 16:00:00.00	53.85	6.39	7.16	0.00
2021/04/02 17:00:00.00	77.53	6.37	7.15	0.00
2021/04/02 18:00:00.00	207.66	6.32	7.16	0.00
2021/04/02 19:00:00.00	68.26	6.06	7.16	0.00
2021/04/02 20:00:00.00	43.86	6.45	7.17	0.00
2021/04/02 21:00:00.00	41.64	6.74	7.17	0.00
2021/04/02 22:00:00.00	37.00	6.88	7.18	0.00
2021/04/02 23:00:00.00	40.63	7.03	7.18	0.00
最大值	207.66	7.03	7.19	0.00
最小值	32.24	6.01	7.14	0.00
平均值	65.44	6.31	7.16	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				