北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/05 00:00:00.00	60.00	5.26	7.57	4.44
2021/04/05 01:00:00.00	60.00	5.26	7.53	3.67
2021/04/05 02:00:00.00	60.00	5.26	7.50	4.00
2021/04/05 03:00:00.00	60.00	5.26	7.46	3.61
2021/04/05 04:00:00.00	111.58	5.26	7.42	3.75
2021/04/05 05:00:00.00	791.07	5.26	7.40	3.72
2021/04/05 06:00:00.00	791.07	5.26	7.36	3.52
2021/04/05 07:00:00.00	791.07	5.26	7.31	4.18
2021/04/05 08:00:00.00	791.07	5.26	7.33	3.34
2021/04/05 09:00:00.00	791.07	5.97	7.32	1.34
2021/04/05 10:00:00.00	183.32	7.46	7.37	1.63
2021/04/05 11:00:00.00	46.83	7.57	7.38	3.30
2021/04/05 12:00:00.00	27.32	7.66	7.38	3.72
2021/04/05 13:00:00.00	44.20	7.68	7.44	1.94
2021/04/05 14:00:00.00	65.24	7.52	7.42	2.24
2021/04/05 15:00:00.00	76.17	7.64	7.44	0.04
2021/04/05 16:00:00.00	53.48	7.50	7.42	4.87
2021/04/05 17:00:00.00	52.67	7.56	7.41	4.69
2021/04/05 18:00:00.00	43.71	7.63	7.42	2.01
2021/04/05 19:00:00.00	48.87	7.52	7.44	2.47
2021/04/05 20:00:00.00	44.86	7.47	7.42	4.34
2021/04/05 21:00:00.00	54.66	7.47	7.42	4.97
2021/04/05 22:00:00.00	55.88	7.48	7.41	4.85
2021/04/05 23:00:00.00	49.61	7.47	7.40	5.25
最大值	791.07	7.68	7.57	5.25
最小值	27.32	5.26	7.31	0.04
平均值	214.74	6.62	7.42	3.41
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				