北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/06 00:00:00.00	49.28	7.37	7.40	5.13
2021/04/06 01:00:00.00	58.27	7.23	7.42	1.09
2021/04/06 02:00:00.00	45.74	7.03	7.42	4.45
2021/04/06 03:00:00.00	44.00	7.06	7.40	4.95
2021/04/06 04:00:00.00	44.61	6.98	7.40	4.78
2021/04/06 05:00:00.00	40.05	6.70	7.40	4.95
2021/04/06 06:00:00.00	58.90	6.63	7.39	5.14
2021/04/06 07:00:00.00	60.89	6.53	7.39	5.51
2021/04/06 08:00:00.00	90.13	6.33	7.38	4.57
2021/04/06 09:00:00.00	60.82	6.18	7.39	2.22
2021/04/06 10:00:00.00	80.06	6.16	7.39	4.02
2021/04/06 11:00:00.00	80.06	6.16	7.38	4.90
2021/04/06 12:00:00.00	80.06	6.16	7.25	2.95
2021/04/06 13:00:00.00	80.06	6.16	7.41	2.95
2021/04/06 14:00:00.00	80.06	5.75	7.42	5.48
2021/04/06 15:00:00.00	80.06	5.22	7.50	5.53
2021/04/06 16:00:00.00	73.00	5.07	7.52	3.13
2021/04/06 17:00:00.00	70.59	4.84	7.58	0.14
2021/04/06 18:00:00.00	54.79	4.54	7.54	6.51
2021/04/06 19:00:00.00	51.07	4.57	7.55	7.12
2021/04/06 20:00:00.00	59.88	4.69	7.51	26.66
2021/04/06 21:00:00.00	44.72	4.71	7.48	42.86
2021/04/06 22:00:00.00	47.13	4.68	7.46	64.06
2021/04/06 23:00:00.00	59.83	4.51	7.45	59.74
最大值	90.13	7.37	7.58	64.06
最小值	40.05	4.51	7.25	0.14
平均值	62.25	5.88	7.43	11.62
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				