北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/07 00:00:00.00	41.35	4.30	7.45	58.53
2021/04/07 01:00:00.00	53.62	4.12	7.47	28.74
2021/04/07 02:00:00.00	46.25	4.12	7.48	18.05
2021/04/07 03:00:00.00	59.49	4.28	7.48	8.12
2021/04/07 04:00:00.00	40.01	4.33	7.49	3.58
2021/04/07 05:00:00.00	39.58	4.23	7.50	1.76
2021/04/07 06:00:00.00	37.86	4.02	7.53	1.73
2021/04/07 07:00:00.00	31.05	3.86	7.50	3.21
2021/04/07 08:00:00.00	31.88	3.82	7.49	2.98
2021/04/07 09:00:00.00	41.08	3.71	7.50	12.33
2021/04/07 10:00:00.00	42.70	3.54	7.45	36.03
2021/04/07 11:00:00.00	46.14	3.50	7.41	61.54
2021/04/07 12:00:00.00	51.14	3.44	7.39	62.02
2021/04/07 13:00:00.00	61.13	3.27	7.40	63.19
2021/04/07 14:00:00.00	60.64	3.02	7.40	64.31
2021/04/07 15:00:00.00	57.03	2.76	7.40	74.02
2021/04/07 16:00:00.00	53.45	2.55	7.41	76.63
2021/04/07 17:00:00.00	61.16	2.35	7.42	0.00
2021/04/07 18:00:00.00	64.33	2.16	7.44	0.00
2021/04/07 19:00:00.00	61.15	1.99	7.44	0.00
2021/04/07 20:00:00.00	59.08	1.81	7.44	0.00
2021/04/07 21:00:00.00	54.06	1.73	7.45	0.00
2021/04/07 22:00:00.00	43.59	1.66	7.46	0.00
2021/04/07 23:00:00.00	31.51	1.55	7.46	44.83
最大值	64.33	4.33	7.53	76.63
最小值	31.05	1.55	7.39	0.00
平均值	48.72	3.17	7.45	25.90
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				