北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/08 00:00:00.00	32.45		1.42	7.46	30.01
2021/04/08 01:00:00.00	43.99		1.31	7.46	0.01
2021/04/08 02:00:00.00	60.79		1.19	7.47	0.00
2021/04/08 03:00:00.00	32.58		1.06	7.48	35.03
2021/04/08 04:00:00.00	43.74		0.95	7.49	51.85
2021/04/08 05:00:00.00	45.19		0.86	7.52	18.36
2021/04/08 06:00:00.00	41.64		0.78	7.54	4.88
2021/04/08 07:00:00.00	36.56		0.71	7.55	4.75
2021/04/08 08:00:00.00	39.11		0.64	7.56	4.26
2021/04/08 09:00:00.00	46.83		0.57	7.58	7.88
2021/04/08 10:00:00.00	46.84		0.51	7.55	28.55
2021/04/08 11:00:00.00	41.32		0.51	7.51	44.25
2021/04/08 12:00:00.00	33.71		0.52	7.48	71.85
2021/04/08 13:00:00.00	49.69		0.54	7.46	80.66
2021/04/08 14:00:00.00	71.30		0.54	7.45	84.38
2021/04/08 15:00:00.00	61.83		0.50	7.45	27.00
2021/04/08 16:00:00.00	66.07		0.48	7.46	0.00
2021/04/08 17:00:00.00	55.43		0.47	7.47	0.00
2021/04/08 18:00:00.00	101.68		0.44	7.46	0.00
2021/04/08 19:00:00.00	37.77		0.40	7.46	22.67
2021/04/08 20:00:00.00	54.45		0.40	7.46	16.32
2021/04/08 21:00:00.00	74.48		0.38	7.47	0.00
2021/04/08 22:00:00.00	130.36		0.36	7.47	0.00
2021/04/08 23:00:00.00	69.61		0.34	7.47	0.00
最大值	130.36		1.42	7.58	84.38
最小值	32.45		0.34	7.45	0.00
平均值	54.89		0.66	7.49	22.20
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					