北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/09 00:00:00.00	22.74	0.31	7.47	0.00
2021/04/09 01:00:00.00	30.03	0.28	7.48	0.00
2021/04/09 02:00:00.00	26.90	0.24	7.48	0.00
2021/04/09 03:00:00.00	41.29	0.21	7.48	0.00
2021/04/09 04:00:00.00	43.42	0.18	7.48	0.00
2021/04/09 05:00:00.00	41.26	0.15	7.50	30.46
2021/04/09 06:00:00.00	39.80	0.13	7.54	10.18
2021/04/09 07:00:00.00	37.20	0.12	7.56	4.78
2021/04/09 08:00:00.00	34.20	0.12	7.55	19.54
2021/04/09 09:00:00.00	42.06	0.11	7.55	26.47
2021/04/09 10:00:00.00	41.27	0.11	7.51	44.20
2021/04/09 11:00:00.00	45.56	0.17	7.48	63.73
2021/04/09 12:00:00.00	42.98	0.28	7.46	65.44
2021/04/09 13:00:00.00	55.03	0.37	7.45	66.46
2021/04/09 14:00:00.00	53.75	0.40	7.44	83.68
2021/04/09 15:00:00.00	53.29	0.37	7.45	30.32
2021/04/09 16:00:00.00	75.39	0.34	7.47	0.00
2021/04/09 17:00:00.00	67.27	0.32	7.48	0.00
2021/04/09 18:00:00.00	78.39	0.28	7.48	0.00
2021/04/09 19:00:00.00	57.39	0.24	7.49	0.00
2021/04/09 20:00:00.00	42.23	0.21	7.49	0.00
2021/04/09 21:00:00.00	90.52	0.21	7.49	0.00
2021/04/09 22:00:00.00	99.74	0.22	7.49	0.00
2021/04/09 23:00:00.00	45.85	0.22	7.49	0.00

最大值	99.74	0.40	7.56	83.68
最小值	22.74	0.11	7.44	0.00
平均值	50.32	0.23	7.49	18.55
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				