北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/10 00:00:00.00	38.94	0.21	7.48	0.00
2021/04/10 01:00:00.00	47.85	0.20	7.48	0.00
2021/04/10 02:00:00.00	42.37	0.20	7.48	0.00
2021/04/10 03:00:00.00	38.41	0.20	7.48	0.00
2021/04/10 04:00:00.00	39.49	0.18	7.48	0.03
2021/04/10 05:00:00.00	36.67	0.15	7.50	1.80
2021/04/10 06:00:00.00	49.71	0.14	7.51	45.39
2021/04/10 07:00:00.00	51.32	0.15	7.53	22.42
2021/04/10 08:00:00.00	51.92	0.15	7.55	20.50
2021/04/10 09:00:00.00	37.44	0.14	7.57	20.35
2021/04/10 10:00:00.00	40.96	0.12	7.55	43.12
2021/04/10 11:00:00.00	44.10	0.16	7.48	64.57
2021/04/10 12:00:00.00	68.13	0.28	7.46	65.07
2021/04/10 13:00:00.00	48.33	0.38	7.45	64.58
2021/04/10 14:00:00.00	69.37	0.41	7.44	67.45
2021/04/10 15:00:00.00	89.05	0.40	7.44	75.37
2021/04/10 16:00:00.00	55.23	0.39	7.45	84.38
2021/04/10 17:00:00.00	71.82	0.34	7.46	2.19
2021/04/10 18:00:00.00	46.42	0.29	7.47	0.00
2021/04/10 19:00:00.00	46.80	0.27	7.48	0.00
2021/04/10 20:00:00.00	94.40	0.27	7.48	0.00
2021/04/10 21:00:00.00	31.77	0.31	7.47	0.00
2021/04/10 22:00:00.00	37.95	0.32	7.45	0.01
2021/04/10 23:00:00.00	55.11	0.33	7.46	0.00

最大值	94.40	0.41	7.57	84.38
最小值	31.77	0.12	7.44	0.00
平均值	51.40	0.25	7.48	24.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				