北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/13 00:00:00.00	105.56	0.36	7.44	0.00
2021/04/13 01:00:00.00	37.66	0.36	7.44	0.00
2021/04/13 02:00:00.00	33.17	0.34	7.44	0.00
2021/04/13 03:00:00.00	71.99	0.31	7.44	0.00
2021/04/13 04:00:00.00	43.02	0.31	7.44	0.00
2021/04/13 05:00:00.00	53.24	0.32	7.44	13.88
2021/04/13 06:00:00.00	57.74	0.31	7.46	62.00
2021/04/13 07:00:00.00	59.24	0.30	7.45	45.65
2021/04/13 08:00:00.00	50.75	0.33	7.43	64.46
2021/04/13 09:00:00.00	60.06	0.32	7.43	67.81
2021/04/13 10:00:00.00	55.93	0.33	7.42	21.49
2021/04/13 11:00:00.00	80.30	0.37	7.42	0.00
2021/04/13 12:00:00.00	42.29	0.37	7.41	0.00
2021/04/13 13:00:00.00	48.99	0.37	7.40	0.00
2021/04/13 14:00:00.00	99.37	0.36	7.41	0.00
2021/04/13 15:00:00.00	22.38	0.35	7.41	0.00
2021/04/13 16:00:00.00	31.31	0.31	7.42	0.00
2021/04/13 17:00:00.00	58.12	0.31	7.42	0.00
2021/04/13 18:00:00.00	50.00	0.32	7.43	0.00
2021/04/13 19:00:00.00	34.81	0.30	7.43	0.00
2021/04/13 20:00:00.00	56.45	0.29	7.43	0.00
2021/04/13 21:00:00.00	48.83	0.31	7.42	0.00
2021/04/13 22:00:00.00	32.30	0.35	7.42	0.00
2021/04/13 23:00:00.00	14.77	0.35	7.42	0.00
最大值	105.56	0.37	7.46	67.81
最小值	14.77	0.29	7.40	0.00
平均值	52.01	0.33	7.43	11.47
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				