北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/15 00:00:00.00	36.23		0.39	7.39	0.00
2021/04/15 01:00:00.00	37.27		0.36	7.40	0.00
2021/04/15 02:00:00.00	35.52		0.39	7.39	0.00
2021/04/15 03:00:00.00	32.15		0.40	7.39	0.00
2021/04/15 04:00:00.00	31.76		0.43	7.39	0.00
2021/04/15 05:00:00.00	66.33		0.43	7.40	19.15
2021/04/15 06:00:00.00	26.98		0.40	7.41	63.23
2021/04/15 07:00:00.00	30.60		0.40	7.41	46.58
2021/04/15 08:00:00.00	31.72		0.39	7.39	63.61
2021/04/15 09:00:00.00	30.41		0.36	7.39	68.14
2021/04/15 10:00:00.00	44.03		0.32	7.38	63.31
2021/04/15 11:00:00.00	36.03		0.31	7.37	0.00
2021/04/15 12:00:00.00	54.92		0.36	7.37	0.00
2021/04/15 13:00:00.00	109.11		0.37	7.37	0.00
2021/04/15 14:00:00.00	110.64		0.37	7.35	0.00
2021/04/15 15:00:00.00	67.69		0.39	7.35	0.00
2021/04/15 16:00:00.00	66.21		0.39	7.35	0.00
2021/04/15 17:00:00.00	57.88		0.37	7.36	0.00
2021/04/15 18:00:00.00	31.73		0.35	7.37	0.00
2021/04/15 19:00:00.00	31.76		0.32	7.38	0.00
2021/04/15 20:00:00.00	31.62		0.30	7.39	0.00
2021/04/15 21:00:00.00	53.26		0.29	7.40	0.00
2021/04/15 22:00:00.00	39.76		0.27	7.41	0.00
2021/04/15 23:00:00.00	13.01		0.24	7.41	0.00
最大值	110.64		0.43	7.41	68.14
最小值	13.01		0.24	7.35	0.00
平均值	46.11		0.36	7.38	13.50
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					