北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/18 00:00:00.00	36.00	0.13	7.46	0.00
2021/04/18 01:00:00.00	70.23	0.13	7.46	0.00
2021/04/18 02:00:00.00	40.72	0.13	7.44	0.00
2021/04/18 03:00:00.00	23.28	0.14	7.43	0.00
2021/04/18 04:00:00.00	44.54	0.14	7.45	51.49
2021/04/18 05:00:00.00	43.11	0.14	7.47	35.73
2021/04/18 06:00:00.00	36.46	0.15	7.51	6.09
2021/04/18 07:00:00.00	32.62	0.15	7.51	5.40
2021/04/18 08:00:00.00	41.34	0.14	7.51	5.72
2021/04/18 09:00:00.00	41.41	0.14	7.51	4.35
2021/04/18 10:00:00.00	54.18	0.16	7.50	5.25
2021/04/18 11:00:00.00	60.71	0.15	7.49	5.54
2021/04/18 12:00:00.00	63.48	0.15	7.52	4.58
2021/04/18 13:00:00.00	84.89	0.15	7.55	9.32
2021/04/18 14:00:00.00	61.52	0.16	7.47	17.52
2021/04/18 15:00:00.00	62.72	0.16	7.48	31.68
2021/04/18 16:00:00.00	87.09	0.16	7.51	30.99
2021/04/18 17:00:00.00	88.52	0.15	7.52	57.12
2021/04/18 18:00:00.00	77.40	0.15	7.53	49.62
2021/04/18 19:00:00.00	62.70	0.17	7.52	57.90
2021/04/18 20:00:00.00	47.84	0.27	7.50	65.70
2021/04/18 21:00:00.00	46.23	0.47	7.46	78.24
2021/04/18 22:00:00.00	41.21	2.18	7.35	0.00
2021/04/18 23:00:00.00	47.91	7.60	7.21	0.00
最大值	88.52	7.60	7.55	78.24
最小值	23.28	0.13	7.21	0.00
平均值	54.00	0.56	7.47	21.76
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				