北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/04/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/04/19 00:00:00.00	71.38		13.10	7.20	0.00
2021/04/19 01:00:00.00	131.16		12.05	7.30	0.00
2021/04/19 02:00:00.00	94.73		5.46	7.36	15.74
2021/04/19 03:00:00.00	37.76		1.26	7.37	6.87
2021/04/19 04:00:00.00	58.82		0.56	7.39	0.00
2021/04/19 05:00:00.00	45.63		0.49	7.39	19.50
2021/04/19 06:00:00.00	45.84		0.46	7.41	26.94
2021/04/19 07:00:00.00	33.08		0.42	7.44	16.33
2021/04/19 08:00:00.00	37.36		0.39	7.39	41.12
2021/04/19 09:00:00.00	39.23		0.36	7.37	62.76
2021/04/19 10:00:00.00	47.41		0.33	7.37	65.06
2021/04/19 11:00:00.00	43.58		0.33	7.38	66.43
2021/04/19 12:00:00.00	55.13		0.29	7.40	65.68
2021/04/19 13:00:00.00	68.98		0.25	7.42	67.06
2021/04/19 14:00:00.00	67.33		0.22	7.45	65.79
2021/04/19 15:00:00.00	71.29		0.21	7.83	65.68
2021/04/19 16:00:00.00	71.29		0.21	7.73	68.47
2021/04/19 17:00:00.00	71.29		0.21	7.64	80.23
2021/04/19 18:00:00.00	71.29		0.21	7.60	84.00
2021/04/19 19:00:00.00	71.29		0.21	7.58	48.86
2021/04/19 20:00:00.00	71.29		0.21	7.52	0.00
2021/04/19 21:00:00.00	71.29		0.21	7.49	0.00
2021/04/19 22:00:00.00	71.29		0.21	7.48	0.00
2021/04/19 23:00:00.00	71.29		0.21	7.48	0.00
最大值	131.16		13.10	7.83	84.00
最小值	33.08		0.21	7.20	0.00
平均值	63.29		1.58	7.46	36.11
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					