北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/02 00:00:00.00	47.12	1.27	7.48	4.46
2021/05/02 01:00:00.00	38.54	1.15	7.50	4.23
2021/05/02 02:00:00.00	44.68	1.05	7.51	4.46
2021/05/02 03:00:00.00	42.57	0.98	7.52	4.39
2021/05/02 04:00:00.00	42.27	0.91	7.53	4.42
2021/05/02 05:00:00.00	38.81	0.86	7.53	4.31
2021/05/02 06:00:00.00	49.68	0.80	7.53	4.52
2021/05/02 07:00:00.00	37.60	0.75	7.53	3.74
2021/05/02 08:00:00.00	42.50	0.70	7.55	1.08
2021/05/02 09:00:00.00	49.98	0.64	7.60	0.23
2021/05/02 10:00:00.00	64.25	0.56	7.64	0.16
2021/05/02 11:00:00.00	64.02	0.52	7.71	0.00
2021/05/02 12:00:00.00	73.08	0.50	7.77	0.00
2021/05/02 13:00:00.00	56.20	0.48	7.82	0.00
2021/05/02 14:00:00.00	86.94	0.46	7.86	0.00
2021/05/02 15:00:00.00	67.17	0.40	7.89	0.00
2021/05/02 16:00:00.00	70.47	0.35	7.93	0.00
2021/05/02 17:00:00.00	74.84	0.34	7.83	0.72
2021/05/02 18:00:00.00	79.84	0.45	7.54	2.77
2021/05/02 19:00:00.00	55.59	0.65	7.48	3.13
2021/05/02 20:00:00.00	77.89	0.75	7.49	2.86
2021/05/02 21:00:00.00	54.16	0.76	7.50	2.85
2021/05/02 22:00:00.00	71.82	0.74	7.51	3.08
2021/05/02 23:00:00.00	48.17	0.73	7.52	2.86
最大值	86.94	1.27	7.93	4.52
最小值	37.60	0.34	7.48	0.00
平均值	57.43	0.70	7.62	2.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				