北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/03 00:00:00.00	68.00	0.73	7.53	2.61
2021/05/03 01:00:00.00	51.86	0.71	7.54	2.21
2021/05/03 02:00:00.00	52.32	0.70	7.55	1.97
2021/05/03 03:00:00.00	51.66	0.68	7.55	1.75
2021/05/03 04:00:00.00	47.81	0.67	7.56	1.70
2021/05/03 05:00:00.00	50.07	0.68	7.56	1.61
2021/05/03 06:00:00.00	49.60	0.69	7.56	1.67
2021/05/03 07:00:00.00	50.72	0.72	7.55	1.99
2021/05/03 08:00:00.00	74.27	0.70	7.55	1.74
2021/05/03 09:00:00.00	51.69	0.68	7.54	1.74
2021/05/03 10:00:00.00	62.82	0.67	7.57	0.97
2021/05/03 11:00:00.00	80.44	0.66	7.53	2.98
2021/05/03 12:00:00.00	74.97	0.70	7.51	3.53
2021/05/03 13:00:00.00	62.26	0.73	7.52	4.31
2021/05/03 14:00:00.00	47.46	0.73	7.53	4.03
2021/05/03 15:00:00.00	52.67	0.70	7.54	3.59
2021/05/03 16:00:00.00	62.44	0.67	7.55	3.91
2021/05/03 17:00:00.00	71.38	0.66	7.56	4.41
2021/05/03 18:00:00.00	71.60	0.65	7.59	1.17
2021/05/03 19:00:00.00	55.57	0.57	7.65	0.83
2021/05/03 20:00:00.00	58.85	0.58	7.58	4.28
2021/05/03 21:00:00.00	55.44	0.65	7.57	4.96
2021/05/03 22:00:00.00	54.13	0.65	7.58	4.73
2021/05/03 23:00:00.00	55.34	0.61	7.59	4.26
最大值	80.44	0.73	7.65	4.96
最小值	47.46	0.57	7.51	0.83
平均值	58.89	0.67	7.56	2.79
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				