北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/05 00:00:00.00	47.21	0.57	7.64	4.31
2021/05/05 01:00:00.00	44.77	0.53	7.64	4.40
2021/05/05 02:00:00.00	41.05	0.50	7.65	3.53
2021/05/05 03:00:00.00	40.86	0.46	7.66	3.55
2021/05/05 04:00:00.00	40.20	0.42	7.66	2.74
2021/05/05 05:00:00.00	37.89	0.39	7.67	1.73
2021/05/05 06:00:00.00	47.69	0.36	7.66	3.32
2021/05/05 07:00:00.00	37.78	0.37	7.64	5.01
2021/05/05 08:00:00.00	37.93	0.38	7.63	4.18
2021/05/05 09:00:00.00	40.44	0.32	7.64	2.12
2021/05/05 10:00:00.00	34.60	0.28	7.62	3.69
2021/05/05 11:00:00.00	40.27	0.28	7.61	4.09
2021/05/05 12:00:00.00	41.23	0.28	7.61	3.10
2021/05/05 13:00:00.00	52.25	0.25	7.61	2.86
2021/05/05 14:00:00.00	56.40	0.25	7.61	1.81
2021/05/05 15:00:00.00	48.18	0.24	7.62	1.36
2021/05/05 16:00:00.00	44.34	0.24	7.62	1.14
2021/05/05 17:00:00.00	39.10	0.23	7.64	0.64
2021/05/05 18:00:00.00	48.97	0.22	7.65	0.77
2021/05/05 19:00:00.00	39.01	0.25	7.58	3.11
2021/05/05 20:00:00.00	49.84	0.31	7.62	0.74
2021/05/05 21:00:00.00	42.66	0.36	7.58	3.66
2021/05/05 22:00:00.00	38.62	0.38	7.57	3.42
2021/05/05 23:00:00.00	43.22	0.35	7.58	3.50
最大值	56.40	0.57	7.67	5.01
最小值	34.60	0.22	7.57	0.64
平均值	43.10	0.34	7.63	2.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				