北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/06 00:00:00.00	42.78	0.31	7.58	3.70
2021/05/06 01:00:00.00	47.36	0.32	7.58	3.50
2021/05/06 02:00:00.00	75.88	0.31	7.59	3.35
2021/05/06 03:00:00.00	41.29	0.27	7.59	3.16
2021/05/06 04:00:00.00	42.33	0.26	7.59	3.07
2021/05/06 05:00:00.00	47.75	0.28	7.59	3.25
2021/05/06 06:00:00.00	38.03	0.30	7.57	4.16
2021/05/06 07:00:00.00	38.37	0.28	7.56	4.65
2021/05/06 08:00:00.00	36.45	0.25	7.56	2.99
2021/05/06 09:00:00.00	39.59	0.22	7.59	1.31
2021/05/06 10:00:00.00	39.05	0.19	7.55	3.51
2021/05/06 11:00:00.00	39.99	0.21	7.53	4.25
2021/05/06 12:00:00.00	38.67	0.23	7.54	2.47
2021/05/06 13:00:00.00	35.92	0.21	7.58	2.99
2021/05/06 14:00:00.00	28.79	0.21	7.54	5.08
2021/05/06 15:00:00.00	43.14	0.22	7.54	5.19
2021/05/06 16:00:00.00	35.45	0.21	7.54	4.93
2021/05/06 17:00:00.00	31.38	0.19	7.55	3.27
2021/05/06 18:00:00.00	49.20	0.16	7.58	1.54
2021/05/06 19:00:00.00	44.48	0.14	7.56	3.89
2021/05/06 20:00:00.00	41.50	0.16	7.56	4.73
2021/05/06 21:00:00.00	40.15	0.20	7.58	2.29
2021/05/06 22:00:00.00	35.94	0.20	7.60	3.46
2021/05/06 23:00:00.00	32.32	0.19	7.57	4.16
最大值	75.88	0.32	7.60	5.19
最小值	28.79	0.14	7.53	1.31
平均值	41.08	0.23	7.57	3.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				