北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/07 00:00:00.00	33.18	0.18	7.57	4.16
2021/05/07 01:00:00.00	33.30	0.19	7.56	4.15
2021/05/07 02:00:00.00	38.91	0.19	7.56	4.04
2021/05/07 03:00:00.00	48.68	0.18	7.56	4.07
2021/05/07 04:00:00.00	33.85	0.18	7.56	4.12
2021/05/07 05:00:00.00	34.87	0.18	7.56	4.22
2021/05/07 06:00:00.00	33.48	0.16	7.55	4.42
2021/05/07 07:00:00.00	30.16	0.15	7.55	4.80
2021/05/07 08:00:00.00	31.93	0.15	7.55	3.55
2021/05/07 09:00:00.00	34.93	0.14	7.58	0.90
2021/05/07 10:00:00.00	33.43	0.13	7.57	2.31
2021/05/07 11:00:00.00	40.46	0.14	7.53	4.31
2021/05/07 12:00:00.00	32.98	0.17	7.51	5.08
2021/05/07 13:00:00.00	37.26	0.18	7.51	4.55
2021/05/07 14:00:00.00	39.39	0.17	7.51	4.61
2021/05/07 15:00:00.00	44.91	0.17	7.51	4.71
2021/05/07 16:00:00.00	53.90	0.16	7.50	4.85
2021/05/07 17:00:00.00	41.69	0.14	7.50	3.95
2021/05/07 18:00:00.00	39.09	0.12	7.54	1.11
2021/05/07 19:00:00.00	40.58	0.10	7.54	2.64
2021/05/07 20:00:00.00	41.63	0.11	7.53	2.05
2021/05/07 21:00:00.00	37.67	0.12	7.56	3.85
2021/05/07 22:00:00.00	31.90	0.15	7.50	31.49
2021/05/07 23:00:00.00	34.54	0.17	7.48	43.78
最大值	53.90	0.19	7.58	43.78
最小值	30.16	0.10	7.48	0.90
平均值	37.61	0.16	7.54	6.57
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				