北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/09 00:00:00.00	19.51	0.14	7.46	25.98
2021/05/09 01:00:00.00	32.47	0.13	7.46	7.39
2021/05/09 02:00:00.00	37.48	0.14	7.45	0.00
2021/05/09 03:00:00.00	31.95	0.14	7.45	22.48
2021/05/09 04:00:00.00	36.24	0.13	7.44	53.94
2021/05/09 05:00:00.00	37.82	0.13	7.44	30.01
2021/05/09 06:00:00.00	32.46	0.13	7.48	5.87
2021/05/09 07:00:00.00	28.60	0.11	7.54	0.30
2021/05/09 08:00:00.00	28.12	0.08	7.60	0.21
2021/05/09 09:00:00.00	33.87	0.06	7.65	0.42
2021/05/09 10:00:00.00	36.07	0.05	7.61	6.50
2021/05/09 11:00:00.00	36.28	0.06	7.51	10.28
2021/05/09 12:00:00.00	44.31	0.15	7.45	19.87
2021/05/09 13:00:00.00	39.97	0.28	7.40	31.62
2021/05/09 14:00:00.00	35.14	0.40	7.39	51.56
2021/05/09 15:00:00.00	43.80	0.48	7.39	62.89
2021/05/09 16:00:00.00	37.03	0.53	7.40	74.75
2021/05/09 17:00:00.00	43.08	0.59	7.40	65.03
2021/05/09 18:00:00.00	38.93	0.61	7.41	71.49
2021/05/09 19:00:00.00	41.94	0.60	7.40	60.79
2021/05/09 20:00:00.00	38.20	0.67	7.41	46.15
2021/05/09 21:00:00.00	36.51	0.80	7.40	0.00
2021/05/09 22:00:00.00	42.57	0.93	7.40	0.00
2021/05/09 23:00:00.00	47.81	1.02	7.40	8.73
最大值	47.81	1.02	7.65	74.75
最小值	19.51	0.05	7.39	0.00
平均值	36.67	0.35	7.46	27.34
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				