北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/10 00:00:00.00	41.47	1.06	7.41	0.00
2021/05/10 01:00:00.00	72.16	1.09	7.42	0.00
2021/05/10 02:00:00.00	37.17	1.15	7.41	42.96
2021/05/10 03:00:00.00	46.55	1.21	7.40	38.71
2021/05/10 04:00:00.00	27.31	1.24	7.42	16.23
2021/05/10 05:00:00.00	33.72	1.29	7.44	4.87
2021/05/10 06:00:00.00	27.99	1.33	7.44	3.68
2021/05/10 07:00:00.00	25.85	1.37	7.43	4.16
2021/05/10 08:00:00.00	31.09	1.37	7.42	4.23
2021/05/10 09:00:00.00	30.66	1.35	7.43	1.80
2021/05/10 10:00:00.00	28.26	1.27	7.44	4.72
2021/05/10 11:00:00.00	44.88	1.23	7.41	19.02
2021/05/10 12:00:00.00	39.33	1.27	7.37	37.09
2021/05/10 13:00:00.00	65.80	1.29	7.36	55.81
2021/05/10 14:00:00.00	40.30	1.31	7.36	60.06
2021/05/10 15:00:00.00	41.85	1.35	7.37	82.08
2021/05/10 16:00:00.00	45.92	1.34	7.37	79.65
2021/05/10 17:00:00.00	44.01	1.34	7.37	83.41
2021/05/10 18:00:00.00	43.04	1.33	7.37	10.01
2021/05/10 19:00:00.00	39.51	1.26	7.36	0.00
2021/05/10 20:00:00.00	44.80	1.30	7.38	0.00
2021/05/10 21:00:00.00	34.64	1.40	7.36	0.00
2021/05/10 22:00:00.00	35.11	1.46	7.37	0.00
2021/05/10 23:00:00.00	22.54	1.49	7.38	4.85
最大值	72.16	1.49	7.44	83.41
最小值	22.54	1.06	7.36	0.00
平均值	39.33	1.30	7.39	23.06
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				