北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/11 00:00:00.00	33.48	1.53	7.38	0.00
2021/05/11 01:00:00.00	39.83	1.59	7.38	0.00
2021/05/11 02:00:00.00	41.86	1.60	7.38	34.71
2021/05/11 03:00:00.00	36.82	1.60	7.38	47.93
2021/05/11 04:00:00.00	30.03	1.57	7.39	17.82
2021/05/11 05:00:00.00	29.18	1.56	7.41	4.72
2021/05/11 06:00:00.00	28.60	1.63	7.42	4.20
2021/05/11 07:00:00.00	27.62	1.61	7.42	1.97
2021/05/11 08:00:00.00	29.11	1.53	7.45	0.27
2021/05/11 09:00:00.00	37.82	1.35	7.49	0.18
2021/05/11 10:00:00.00	35.42	1.25	7.47	4.80
2021/05/11 11:00:00.00	35.30	1.27	7.43	45.12
2021/05/11 12:00:00.00	33.00	1.29	7.40	12.51
2021/05/11 13:00:00.00	42.45	1.39	7.38	0.00
2021/05/11 14:00:00.00	60.18	1.54	7.39	0.00
2021/05/11 15:00:00.00	43.98	1.68	7.39	0.00
2021/05/11 16:00:00.00	38.32	1.76	7.38	0.00
2021/05/11 17:00:00.00	72.59	1.81	7.38	2.26
2021/05/11 18:00:00.00	44.85	1.79	7.36	2.01
2021/05/11 19:00:00.00	35.01	1.73	7.37	0.71
2021/05/11 20:00:00.00	37.32	1.79	7.38	1.54
2021/05/11 21:00:00.00	47.73	1.93	7.37	10.40
2021/05/11 22:00:00.00	49.93	1.91	7.39	10.84
2021/05/11 23:00:00.00	93.72	1.95	7.40	10.84
最大值	93.72	1.95	7.49	47.93
最小值	27.62	1.25	7.36	0.00
平均值	41.84	1.61	7.40	8.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				