北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/12 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/12 00:00:00.00	24.28	2.06	7.40	10.84
2021/05/12 01:00:00.00	35.41	2.14	7.40	10.84
2021/05/12 02:00:00.00	39.48	2.15	7.39	10.84
2021/05/12 03:00:00.00	36.09	2.14	7.39	8.37
2021/05/12 04:00:00.00	20.54	2.15	7.39	0.00
2021/05/12 05:00:00.00	32.27	2.12	7.38	0.00
2021/05/12 06:00:00.00	28.59	2.19	7.38	7.27
2021/05/12 07:00:00.00	23.37	2.21	7.37	38.48
2021/05/12 08:00:00.00	25.91	2.18	7.36	38.50
2021/05/12 09:00:00.00	37.28	2.07	7.32	60.86
2021/05/12 10:00:00.00	43.73	1.92	7.32	62.30
2021/05/12 11:00:00.00	60.66	1.93	7.35	61.53
2021/05/12 12:00:00.00	90.77	2.04	7.35	0.00
2021/05/12 13:00:00.00	89.64	2.08	7.34	0.25
2021/05/12 14:00:00.00	75.43	2.09	7.33	0.00
2021/05/12 15:00:00.00	25.63	2.09	7.32	0.00
2021/05/12 16:00:00.00	69.23	2.07	7.32	0.00
2021/05/12 17:00:00.00	66.25	2.04	7.32	0.00
2021/05/12 18:00:00.00	62.39	2.00	7.30	0.00
2021/05/12 19:00:00.00	42.53	1.91	7.30	0.00
2021/05/12 20:00:00.00	57.47	1.82	7.30	0.00
2021/05/12 21:00:00.00	55.43	1.89	7.33	0.00
2021/05/12 22:00:00.00	31.00	2.00	7.33	0.00
2021/05/12 23:00:00.00	48.83	2.06	7.34	0.00
最大值	90.77	2.21	7.40	62.30
最小值	20.54	1.82	7.30	0.00
平均值	46.76	2.06	7.35	12.92
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				