北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/14 00:00:00.00	16.01		1.29	7.30	0.00
2021/05/14 01:00:00.00	28.62		1.20	7.32	0.00
2021/05/14 02:00:00.00	20.71		1.08	7.32	0.00
2021/05/14 03:00:00.00	36.34		0.97	7.33	0.00
2021/05/14 04:00:00.00	45.19		0.86	7.34	0.00
2021/05/14 05:00:00.00	43.36		0.75	7.34	0.00
2021/05/14 06:00:00.00	27.84		0.69	7.35	0.00
2021/05/14 07:00:00.00	28.99		0.63	7.36	0.00
2021/05/14 08:00:00.00	39.21		0.58	7.36	0.00
2021/05/14 09:00:00.00	41.13		0.53	7.35	0.00
2021/05/14 10:00:00.00	29.13		0.46	7.34	0.00
2021/05/14 11:00:00.00	44.48		0.45	7.35	0.00
2021/05/14 12:00:00.00	37.29		0.46	7.36	0.00
2021/05/14 13:00:00.00	57.54		0.44	7.35	0.00
2021/05/14 14:00:00.00	68.96		0.42	7.35	0.00
2021/05/14 15:00:00.00	107.98		0.40	7.36	0.00
2021/05/14 16:00:00.00	53.78		0.36	7.37	0.00
2021/05/14 17:00:00.00	52.13		0.32	7.37	0.00
2021/05/14 18:00:00.00	77.34		0.26	7.37	0.00
2021/05/14 19:00:00.00	48.60		0.19	7.37	0.00
2021/05/14 20:00:00.00	83.07		0.20	7.37	0.00
2021/05/14 21:00:00.00	65.08		0.25	7.37	0.00
2021/05/14 22:00:00.00	80.38		0.27	7.37	0.00
2021/05/14 23:00:00.00	117.15		0.27	7.37	0.00
最大值	117.15		1.29	7.37	0.00
最小值	16.01		0.19	7.30	0.00
平均值	52.10		0.56	7.35	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					