北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/15 00:00:00.00	85.05	0.25	7.38	0.00
2021/05/15 01:00:00.00	47.85	0.26	7.38	0.00
2021/05/15 02:00:00.00	48.27	0.24	7.38	0.00
2021/05/15 03:00:00.00	53.74	0.23	7.38	0.00
2021/05/15 04:00:00.00	51.13	0.21	7.39	0.00
2021/05/15 05:00:00.00	39.11	0.21	7.39	12.79
2021/05/15 06:00:00.00	40.95	0.22	7.40	29.65
2021/05/15 07:00:00.00	51.25	0.21	7.42	16.27
2021/05/15 08:00:00.00	51.07	0.21	7.43	21.17
2021/05/15 09:00:00.00	31.43	0.19	7.45	15.74
2021/05/15 10:00:00.00	40.01	0.13	7.45	34.72
2021/05/15 11:00:00.00	34.90	0.14	7.40	29.41
2021/05/15 12:00:00.00	43.73	0.24	7.39	55.63
2021/05/15 13:00:00.00	47.50	0.28	7.39	61.75
2021/05/15 14:00:00.00	63.45	0.28	7.39	65.45
2021/05/15 15:00:00.00	53.41	0.28	7.38	0.00
2021/05/15 16:00:00.00	86.29	0.28	7.38	0.00
2021/05/15 17:00:00.00	65.33	0.27	7.38	0.00
2021/05/15 18:00:00.00	69.74	0.24	7.38	0.00
2021/05/15 19:00:00.00	48.62	0.18	7.29	0.00
2021/05/15 20:00:00.00	42.91	3.92	7.26	0.00
2021/05/15 21:00:00.00	67.71	4.23	7.36	0.00
2021/05/15 22:00:00.00	65.95	1.48	7.39	0.00
2021/05/15 23:00:00.00	36.68	0.69	7.40	0.00
最大值	86.29	4.23	7.45	65.45
最小值	31.43	0.13	7.26	0.00
平均值	52.75	0.62	7.38	14.27
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				