北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/16 00:00:00.00	55.22		0.44	7.41	0.00
2021/05/16 01:00:00.00	49.79		0.31	7.41	0.00
2021/05/16 02:00:00.00	65.70		0.25	7.42	0.00
2021/05/16 03:00:00.00	113.88		0.23	7.42	0.00
2021/05/16 04:00:00.00	98.07		0.20	7.42	0.00
2021/05/16 05:00:00.00	44.09		0.19	7.42	0.00
2021/05/16 06:00:00.00	60.97		0.19	7.42	0.00
2021/05/16 07:00:00.00	59.20		0.19	7.40	0.00
2021/05/16 08:00:00.00	33.85		0.21	7.39	0.00
2021/05/16 09:00:00.00	48.64		0.18	7.40	0.00
2021/05/16 10:00:00.00	61.55		0.15	7.39	0.00
2021/05/16 11:00:00.00	53.68		0.18	7.38	0.00
2021/05/16 12:00:00.00	106.92		0.27	7.37	0.00
2021/05/16 13:00:00.00	82.19		0.33	7.37	0.00
2021/05/16 14:00:00.00	106.20		0.33	7.37	0.00
2021/05/16 15:00:00.00	91.23		0.34	7.36	0.00
2021/05/16 16:00:00.00	68.13		0.37	7.35	0.00
2021/05/16 17:00:00.00	49.86		0.43	7.33	0.00
2021/05/16 18:00:00.00	107.77		0.49	7.33	0.00
2021/05/16 19:00:00.00	23.69		0.50	7.34	0.00
2021/05/16 20:00:00.00	32.71		0.46	7.34	0.00
2021/05/16 21:00:00.00	32.17		0.56	7.34	0.00
2021/05/16 22:00:00.00	26.94		0.80	7.33	0.00
2021/05/16 23:00:00.00	57.39		1.10	7.31	0.00
					1
最大值	113.88		1.10	7.42	0.00
最小值	23.69		0.15	7.31	0.00
平均值	63.74		0.36	7.38	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					