北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/17 00:00:00.00	37.42	1.38	7.30	0.00
2021/05/17 01:00:00.00	39.15	1.69	7.29	0.00
2021/05/17 02:00:00.00	33.91	2.09	7.26	0.00
2021/05/17 03:00:00.00	48.50	2.39	7.24	0.00
2021/05/17 04:00:00.00	49.69	2.56	7.24	0.00
2021/05/17 05:00:00.00	42.59	2.54	7.24	0.00
2021/05/17 06:00:00.00	36.83	2.50	7.23	0.00
2021/05/17 07:00:00.00	29.60	2.40	7.22	0.00
2021/05/17 08:00:00.00	32.11	2.40	7.21	0.00
2021/05/17 09:00:00.00	39.58	2.41	7.23	0.00
2021/05/17 10:00:00.00	51.16	2.67	7.24	0.00
2021/05/17 11:00:00.00	40.47	2.88	7.23	0.00
2021/05/17 12:00:00.00	50.41	2.84	7.23	0.00
2021/05/17 13:00:00.00	33.01	2.94	7.24	0.00
2021/05/17 14:00:00.00	35.10	3.17	7.25	0.00
2021/05/17 15:00:00.00	33.54	3.43	7.25	0.00
2021/05/17 16:00:00.00	49.72	3.66	7.25	0.00
2021/05/17 17:00:00.00	39.34	3.73	7.24	0.00
2021/05/17 18:00:00.00	73.01	3.72	7.23	0.00
2021/05/17 19:00:00.00	72.24	3.66	7.22	0.00
2021/05/17 20:00:00.00	65.85	3.65	7.22	0.00
2021/05/17 21:00:00.00	45.40	3.72	7.22	0.00
2021/05/17 22:00:00.00	84.86	3.70	7.22	0.00
2021/05/17 23:00:00.00	81.79	3.69	7.22	0.00
最大值	84.86	3.73	7.30	0.00
最小值	29.60	1.38	7.21	0.00
平均值	47.72	2.91	7.24	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				