北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/18 00:00:00.00	51.42	3.79	7.22	0.00
2021/05/18 01:00:00.00	112.43	3.90	7.22	0.00
2021/05/18 02:00:00.00	63.24	3.93	7.22	0.00
2021/05/18 03:00:00.00	50.62	3.97	7.23	0.00
2021/05/18 04:00:00.00	53.75	3.97	7.23	0.00
2021/05/18 05:00:00.00	56.18	3.91	7.24	0.00
2021/05/18 06:00:00.00	46.99	4.00	7.22	0.00
2021/05/18 07:00:00.00	43.80	3.89	7.21	0.00
2021/05/18 08:00:00.00	51.14	3.81	7.20	0.00
2021/05/18 09:00:00.00	70.02	3.78	7.19	0.00
2021/05/18 10:00:00.00	62.57	4.24	7.18	0.00
2021/05/18 11:00:00.00	120.58	7.55	7.17	0.00
2021/05/18 12:00:00.00	83.08	10.15	7.19	0.00
2021/05/18 13:00:00.00	87.15	8.92	7.22	0.00
2021/05/18 14:00:00.00	66.39	6.81	7.23	0.00
2021/05/18 15:00:00.00	108.00	5.60	7.23	0.00
2021/05/18 16:00:00.00	99.17	5.07	7.24	0.00
2021/05/18 17:00:00.00	147.20	4.70	7.25	0.00
2021/05/18 18:00:00.00	57.23	4.38	7.24	0.00
2021/05/18 19:00:00.00	66.61	4.20	7.24	0.00
2021/05/18 20:00:00.00	89.40	4.08	7.24	0.00
2021/05/18 21:00:00.00	38.56	3.96	7.24	0.00
2021/05/18 22:00:00.00	45.32	3.86	7.26	0.00
2021/05/18 23:00:00.00	57.12	3.74	7.26	0.00
最大值	147.20	10.15	7.26	0.00
最小值	38.56	3.74	7.17	0.00
平均值	72.00	4.84	7.22	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				