北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/19 00:00:00.00	83.77	3.67	7.24	0.00
2021/05/19 01:00:00.00	104.86	3.65	7.23	0.00
2021/05/19 02:00:00.00	80.36	3.67	7.27	0.00
2021/05/19 03:00:00.00	174.39	3.59	7.27	0.00
2021/05/19 04:00:00.00	72.29	3.55	7.25	0.00
2021/05/19 05:00:00.00	49.12	3.67	7.18	0.00
2021/05/19 06:00:00.00	68.63	4.20	7.27	0.00
2021/05/19 07:00:00.00	113.10	3.99	7.28	0.00
2021/05/19 08:00:00.00	94.73	3.51	7.26	0.00
2021/05/19 09:00:00.00	122.95	3.38	7.24	0.00
2021/05/19 10:00:00.00	74.83	3.35	7.23	0.00
2021/05/19 11:00:00.00	47.50	3.37	7.24	0.00
2021/05/19 12:00:00.00	40.47	3.36	7.25	0.00
2021/05/19 13:00:00.00	66.08	3.32	7.25	0.00
2021/05/19 14:00:00.00	77.07	3.33	7.25	0.00
2021/05/19 15:00:00.00	40.66	3.30	7.25	0.00
2021/05/19 16:00:00.00	39.17	3.28	7.23	0.00
2021/05/19 17:00:00.00	49.58	3.26	7.23	0.00
2021/05/19 18:00:00.00	143.39	3.23	7.23	0.00
2021/05/19 19:00:00.00	38.56	3.25	7.20	0.00
2021/05/19 20:00:00.00	58.29	3.21	7.19	0.00
2021/05/19 21:00:00.00	78.00	3.20	7.18	0.00
2021/05/19 22:00:00.00	39.49	3.19	7.19	0.00
2021/05/19 23:00:00.00	67.38	3.16	7.19	0.00

最大值	174.39	4.20	7.28	0.00
最小值	38.56	3.16	7.18	0.00
平均值	76.03	3.44	7.23	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				