北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/20 00:00:00.00	122.27	3.15	7.20	0.00
2021/05/20 01:00:00.00	76.48	3.08	7.19	0.00
2021/05/20 02:00:00.00	40.05	3.06	7.19	0.00
2021/05/20 03:00:00.00	87.52	3.04	7.21	0.00
2021/05/20 04:00:00.00	56.24	2.92	7.22	0.00
2021/05/20 05:00:00.00	133.47	2.74	7.23	0.00
2021/05/20 06:00:00.00	96.52	2.64	7.24	0.00
2021/05/20 07:00:00.00	51.28	2.46	7.25	0.00
2021/05/20 08:00:00.00	58.80	2.27	7.25	0.00
2021/05/20 09:00:00.00	70.69	2.09	7.23	0.00
2021/05/20 10:00:00.00	86.27	1.98	7.22	0.00
2021/05/20 11:00:00.00	103.04	1.97	7.23	0.00
2021/05/20 12:00:00.00	47.05	1.90	7.24	0.00
2021/05/20 13:00:00.00	50.18	1.82	7.24	0.00
2021/05/20 14:00:00.00	57.69	1.78	7.23	0.00
2021/05/20 15:00:00.00	72.54	1.73	7.23	0.00
2021/05/20 16:00:00.00	100.10	1.67	7.22	0.00
2021/05/20 17:00:00.00	176.07	1.64	7.20	0.00
2021/05/20 18:00:00.00	130.09	1.67	7.19	0.00
2021/05/20 19:00:00.00	184.63	1.72	7.19	0.00
2021/05/20 20:00:00.00	52.25	1.81	7.19	0.00
2021/05/20 21:00:00.00	43.58	2.43	7.16	0.00
2021/05/20 22:00:00.00	57.96	3.10	7.21	0.00
2021/05/20 23:00:00.00	94.62	2.81	7.24	0.00
最大值	184.63	3.15	7.25	0.00
最小值	40.05	1.64	7.16	0.00
平均值	85.39	2.31	7.22	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				