北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/21 00:00:00.00	43.98	2.32	7.25	0.00
2021/05/21 01:00:00.00	37.57	2.77	7.22	0.00
2021/05/21 02:00:00.00	42.54	3.63	7.23	0.00
2021/05/21 03:00:00.00	74.81	3.58	7.24	0.00
2021/05/21 04:00:00.00	36.51	3.19	7.23	0.00
2021/05/21 05:00:00.00	43.84	2.90	7.23	0.00
2021/05/21 06:00:00.00	78.80	2.74	7.23	0.00
2021/05/21 07:00:00.00	40.36	2.71	7.23	0.00
2021/05/21 08:00:00.00	46.14	2.72	7.23	0.00
2021/05/21 09:00:00.00	106.12	2.73	7.22	0.00
2021/05/21 10:00:00.00	127.08	2.74	7.20	0.00
2021/05/21 11:00:00.00	128.99	2.79	7.20	0.00
2021/05/21 12:00:00.00	27.96	2.86	7.23	0.00
2021/05/21 13:00:00.00	32.04	2.88	7.24	0.00
2021/05/21 14:00:00.00	55.39	2.88	7.25	0.00
2021/05/21 15:00:00.00	32.68	2.88	7.26	0.00
2021/05/21 16:00:00.00	41.97	2.86	7.27	0.00
2021/05/21 17:00:00.00	44.12	2.82	7.27	0.00
2021/05/21 18:00:00.00	62.56	2.75	7.28	0.00
2021/05/21 19:00:00.00	60.34	2.47	7.28	0.00
2021/05/21 20:00:00.00	77.89	2.48	7.29	0.00
2021/05/21 21:00:00.00	287.75	2.59	7.29	0.00
2021/05/21 22:00:00.00	56.99	2.54	7.28	0.00
2021/05/21 23:00:00.00	57.78	2.50	7.28	0.00

最大值	287.75	3.63	7.29	0.00
最小值	27.96	2.32	7.20	0.00
平均值	68.51	2.81	7.25	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				