北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/23 00:00:00.00	25.36		1.86	7.38	0.00
2021/05/23 01:00:00.00	32.11		1.98	7.39	0.00
2021/05/23 02:00:00.00	110.06		2.07	7.39	0.00
2021/05/23 03:00:00.00	39.58		2.10	7.40	0.00
2021/05/23 04:00:00.00	37.72		2.13	7.40	0.00
2021/05/23 05:00:00.00	64.74		2.08	7.41	0.00
2021/05/23 06:00:00.00	23.62		2.04	7.42	0.00
2021/05/23 07:00:00.00	21.24		1.94	7.42	0.00
2021/05/23 08:00:00.00	32.74		1.83	7.42	0.00
2021/05/23 09:00:00.00	63.86		1.76	7.41	0.00
2021/05/23 10:00:00.00	16.20		1.67	7.41	0.00
2021/05/23 11:00:00.00	29.32		1.54	7.41	0.00
2021/05/23 12:00:00.00	46.65		1.41	7.42	0.00
2021/05/23 13:00:00.00	88.43		1.32	7.42	0.00
2021/05/23 14:00:00.00	16.18		1.25	7.41	0.00
2021/05/23 15:00:00.00	27.30		1.19	7.41	0.00
2021/05/23 16:00:00.00	88.76		1.16	7.40	0.00
2021/05/23 17:00:00.00	29.93		1.14	7.40	0.00
2021/05/23 18:00:00.00	27.23		1.14	7.38	0.00
2021/05/23 19:00:00.00	81.55		1.13	7.37	0.00
2021/05/23 20:00:00.00	23.16		1.12	7.39	0.00
2021/05/23 21:00:00.00	19.73		1.15	7.37	0.00
2021/05/23 22:00:00.00	34.40		1.17	7.36	0.00
2021/05/23 23:00:00.00	94.08		1.17	7.37	0.00
最大值	110.06		2.13	7.42	0.00
最小值	16.18		1.12	7.36	0.00
平均值	44.75		1.56	7.40	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					