北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/24 00:00:00.00	102.02	1.19	7.39	0.00
2021/05/24 01:00:00.00	48.65	1.18	7.39	0.00
2021/05/24 02:00:00.00	23.25	1.16	7.40	0.00
2021/05/24 03:00:00.00	42.44	1.14	7.40	0.00
2021/05/24 04:00:00.00	24.19	1.10	7.40	0.00
2021/05/24 05:00:00.00	27.85	1.08	7.41	0.00
2021/05/24 06:00:00.00	52.63	1.04	7.41	0.00
2021/05/24 07:00:00.00	31.59	1.00	7.38	0.00
2021/05/24 08:00:00.00	37.54	0.97	7.35	0.00
2021/05/24 09:00:00.00	30.54	0.99	7.36	0.00
2021/05/24 10:00:00.00	34.11	1.01	7.39	0.00
2021/05/24 11:00:00.00	28.40	0.97	7.40	0.00
2021/05/24 12:00:00.00	23.64	0.94	7.40	0.00
2021/05/24 13:00:00.00	24.67	0.94	7.40	0.00
2021/05/24 14:00:00.00	28.98	0.92	7.39	0.00
2021/05/24 15:00:00.00	26.67	0.92	7.38	0.00
2021/05/24 16:00:00.00	28.96	0.90	7.38	0.00
2021/05/24 17:00:00.00	33.06	0.89	7.37	0.00
2021/05/24 18:00:00.00	93.66	0.92	7.38	0.00
2021/05/24 19:00:00.00	57.46	0.96	7.39	0.00
2021/05/24 20:00:00.00	65.61	0.98	7.39	0.00
2021/05/24 21:00:00.00	37.93	1.00	7.37	0.00
2021/05/24 22:00:00.00	55.24	1.00	7.38	0.00
2021/05/24 23:00:00.00	90.36	0.99	7.38	0.00

最大值	102.02	1.19	7.41	0.00
最小值	23.25	0.89	7.35	0.00
平均值	43.73	1.01	7.39	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				