北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/27 00:00:00.00	73.13		0.77	7.41	0.00
2021/05/27 01:00:00.00	93.77		0.80	7.40	0.00
2021/05/27 02:00:00.00	129.49		0.86	7.39	0.00
2021/05/27 03:00:00.00	64.09		0.93	7.38	0.00
2021/05/27 04:00:00.00	82.45		0.97	7.37	0.00
2021/05/27 05:00:00.00	153.68		0.98	7.37	0.00
2021/05/27 06:00:00.00	97.59		0.96	7.37	0.00
2021/05/27 07:00:00.00	90.69		0.92	7.36	0.00
2021/05/27 08:00:00.00	67.86		0.90	7.37	0.00
2021/05/27 09:00:00.00	61.55		0.87	7.35	0.00
2021/05/27 10:00:00.00	112.44		0.83	7.35	0.00
2021/05/27 11:00:00.00	76.29		0.82	7.36	0.00
2021/05/27 12:00:00.00	49.32		0.82	7.36	0.00
2021/05/27 13:00:00.00	52.45		0.80	7.37	0.00
2021/05/27 14:00:00.00	30.95		0.78	7.38	0.00
2021/05/27 15:00:00.00	75.81		0.77	7.38	0.00
2021/05/27 16:00:00.00	174.61		0.75	7.38	0.00
2021/05/27 17:00:00.00	82.54		0.76	7.36	0.00
2021/05/27 18:00:00.00	90.09		0.75	7.34	0.00
2021/05/27 19:00:00.00	187.95		0.74	7.34	0.00
2021/05/27 20:00:00.00	142.82		0.78	7.35	0.00
2021/05/27 21:00:00.00	139.39		0.82	7.34	0.00
2021/05/27 22:00:00.00	122.43		0.82	7.33	0.00
2021/05/27 23:00:00.00	112.72		0.84	7.35	0.00
最大值	187.95		0.98	7.41	0.00
最小值	30.95		0.74	7.33	0.00
平均值	98.50		0.84	7.36	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					