北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/05/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/05/31 00:00:00.00	125.14	0.67	7.33	0.00
2021/05/31 01:00:00.00	69.07	0.63	7.35	0.00
2021/05/31 02:00:00.00	32.82	0.61	7.37	0.00
2021/05/31 03:00:00.00	25.78	0.58	7.39	0.00
2021/05/31 04:00:00.00	51.09	0.54	7.40	0.00
2021/05/31 05:00:00.00	39.88	0.52	7.41	0.00
2021/05/31 06:00:00.00	63.81	0.50	7.41	0.00
2021/05/31 07:00:00.00	46.66	0.51	7.41	0.00
2021/05/31 08:00:00.00	51.45	0.50	7.41	0.00
2021/05/31 09:00:00.00	74.13	0.46	7.37	0.00
2021/05/31 10:00:00.00	43.10	0.44	7.35	0.00
2021/05/31 11:00:00.00	39.42	0.49	7.36	0.00
2021/05/31 12:00:00.00	27.43	0.51	7.38	0.00
2021/05/31 13:00:00.00	25.55	0.49	7.36	0.00
2021/05/31 14:00:00.00	58.37	0.52	7.36	0.00
2021/05/31 15:00:00.00	86.47	0.57	7.35	0.00
2021/05/31 16:00:00.00	39.08	0.57	7.33	0.00
2021/05/31 17:00:00.00	51.86	0.56	7.32	0.00
2021/05/31 18:00:00.00	58.53	0.59	7.31	0.00
2021/05/31 19:00:00.00	55.50	0.76	7.32	0.00
2021/05/31 20:00:00.00	93.81	0.83	7.34	0.00
2021/05/31 21:00:00.00	37.07	0.79	7.36	0.00
2021/05/31 22:00:00.00	73.24	0.75	7.37	0.00
2021/05/31 23:00:00.00	51.21	0.70	7.38	0.00

最大值	125.14	0.83	7.41	0.00
最小值	25.55	0.44	7.31	0.00
平均值	55.02	0.59	7.36	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				