北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/01 00:00:00.00	46.77	0.66	7.39	0.00
2021/06/01 01:00:00.00	47.35	0.61	7.39	0.00
2021/06/01 02:00:00.00	60.71	0.57	7.41	0.00
2021/06/01 03:00:00.00	37.14	0.53	7.43	0.00
2021/06/01 04:00:00.00	38.90	0.49	7.44	0.00
2021/06/01 05:00:00.00	51.34	0.45	7.45	0.00
2021/06/01 06:00:00.00	62.13	0.43	7.45	0.00
2021/06/01 07:00:00.00	67.54	0.38	7.44	0.00
2021/06/01 08:00:00.00	51.20	0.35	7.45	0.00
2021/06/01 09:00:00.00	64.91	0.32	7.44	0.00
2021/06/01 10:00:00.00	64.91	0.27	7.42	0.00
2021/06/01 11:00:00.00	63.07	0.26	7.43	0.00
2021/06/01 12:00:00.00	42.35	0.26	7.44	0.00
2021/06/01 13:00:00.00	32.40	0.27	7.44	0.00
2021/06/01 14:00:00.00	56.38	0.27	7.44	0.00
2021/06/01 15:00:00.00	44.36	0.25	7.42	0.00
2021/06/01 16:00:00.00	28.35	0.25	7.43	0.00
2021/06/01 17:00:00.00	84.99	0.24	7.43	0.00
2021/06/01 18:00:00.00	69.24	0.23	7.43	0.00
2021/06/01 19:00:00.00	73.86	0.23	7.45	0.00
2021/06/01 20:00:00.00	77.63	0.24	8.02	0.00
2021/06/01 21:00:00.00	77.63	0.24	8.06	0.00
2021/06/01 22:00:00.00	77.63	0.24	8.00	0.00
2021/06/01 23:00:00.00	77.63	0.24	7.97	0.00

最大值	84.99	0.66	8.06	0.00
最小值	28.35	0.23	7.39	0.00
平均值	58.27	0.34	7.53	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				