北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/04 00:00:00.00	73.67	0.29	7.38	0.00
2021/06/04 01:00:00.00	48.50	0.30	7.38	0.00
2021/06/04 02:00:00.00	70.42	0.32	7.37	0.00
2021/06/04 03:00:00.00	26.92	0.34	7.36	0.00
2021/06/04 04:00:00.00	27.13	0.35	7.34	0.00
2021/06/04 05:00:00.00	33.19	0.35	7.35	0.00
2021/06/04 06:00:00.00	59.65	0.34	7.36	0.00
2021/06/04 07:00:00.00	87.46	0.33	7.37	0.00
2021/06/04 08:00:00.00	51.84	0.34	7.36	0.00
2021/06/04 09:00:00.00	57.92	0.34	7.32	0.00
2021/06/04 10:00:00.00	38.45	0.39	7.29	0.00
2021/06/04 11:00:00.00	39.97	0.46	7.28	0.00
2021/06/04 12:00:00.00	20.36	0.99	7.30	0.00
2021/06/04 13:00:00.00	48.16	1.02	7.31	0.00
2021/06/04 14:00:00.00	41.65	0.65	7.32	0.00
2021/06/04 15:00:00.00	45.50	0.56	7.32	0.00
2021/06/04 16:00:00.00	49.34	0.54	7.30	0.00
2021/06/04 17:00:00.00	50.97	0.54	7.30	0.00
2021/06/04 18:00:00.00	84.51	0.58	7.30	0.00
2021/06/04 19:00:00.00	25.39	0.61	7.30	0.00
2021/06/04 20:00:00.00	76.49	0.64	7.30	0.00
2021/06/04 21:00:00.00	112.26	0.65	7.29	0.00
2021/06/04 22:00:00.00	56.05	0.66	7.31	0.00
2021/06/04 23:00:00.00	41.08	0.64	7.33	0.00
最大值	112.26	1.02	7.38	0.00
最小值	20.36	0.29	7.28	0.00
平均值	52.79	0.51	7.33	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				