北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/05 00:00:00.00	124.03	0.60	7.34	0.00
2021/06/05 01:00:00.00	89.70	0.55	7.35	0.00
2021/06/05 02:00:00.00	114.01	0.50	7.35	0.00
2021/06/05 03:00:00.00	41.16	0.47	7.36	0.00
2021/06/05 04:00:00.00	48.05	0.47	7.36	0.00
2021/06/05 05:00:00.00	75.73	0.47	7.36	0.00
2021/06/05 06:00:00.00	43.87	0.45	7.37	0.00
2021/06/05 07:00:00.00	59.59	0.41	7.39	0.00
2021/06/05 08:00:00.00	39.92	0.38	7.39	0.00
2021/06/05 09:00:00.00	41.20	0.35	7.38	0.00
2021/06/05 10:00:00.00	45.67	0.34	7.33	0.00
2021/06/05 11:00:00.00	42.42	0.37	7.36	0.00
2021/06/05 12:00:00.00	34.84	0.39	7.37	0.00
2021/06/05 13:00:00.00	41.36	0.40	7.37	0.00
2021/06/05 14:00:00.00	77.88	0.39	7.37	0.00
2021/06/05 15:00:00.00	47.97	0.39	7.37	0.00
2021/06/05 16:00:00.00	94.25	0.40	7.37	0.00
2021/06/05 17:00:00.00	48.97	0.40	7.37	0.00
2021/06/05 18:00:00.00	76.14	0.40	7.36	0.00
2021/06/05 19:00:00.00	55.23	0.39	7.34	0.00
2021/06/05 20:00:00.00	68.38	0.39	7.34	0.00
2021/06/05 21:00:00.00	40.24	0.39	7.34	0.00
2021/06/05 22:00:00.00	25.36	0.40	7.33	0.00
2021/06/05 23:00:00.00	17.11	0.41	7.34	0.00

最大值	124.03	0.60	7.39	0.00
最小值	17.11	0.34	7.33	0.00
平均值	58.05	0.42	7.36	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				