北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/06 00:00:00.00	52.28	0.42	7.35	0.00
2021/06/06 01:00:00.00	47.55	0.42	7.35	0.00
2021/06/06 02:00:00.00	39.15	0.41	7.36	0.00
2021/06/06 03:00:00.00	11.97	0.39	7.37	0.00
2021/06/06 04:00:00.00	15.66	0.38	7.37	0.00
2021/06/06 05:00:00.00	41.66	0.38	7.38	0.00
2021/06/06 06:00:00.00	75.83	0.38	7.38	0.00
2021/06/06 07:00:00.00	43.51	0.38	7.39	0.00
2021/06/06 08:00:00.00	52.00	0.37	7.38	0.00
2021/06/06 09:00:00.00	56.05	0.37	7.34	0.00
2021/06/06 10:00:00.00	32.04	0.39	7.33	0.00
2021/06/06 11:00:00.00	45.04	0.40	7.36	0.00
2021/06/06 12:00:00.00	44.85	0.40	7.37	0.00
2021/06/06 13:00:00.00	70.24	0.40	7.37	0.00
2021/06/06 14:00:00.00	52.17	0.42	7.37	0.00
2021/06/06 15:00:00.00	42.50	0.43	7.36	0.00
2021/06/06 16:00:00.00	47.19	0.43	7.34	0.00
2021/06/06 17:00:00.00	61.11	0.45	7.35	0.00
2021/06/06 18:00:00.00	20.78	0.47	7.36	0.00
2021/06/06 19:00:00.00	43.98	0.47	7.34	0.00
2021/06/06 20:00:00.00	45.56	0.46	7.37	0.00
2021/06/06 21:00:00.00	46.25	0.46	7.38	0.00
2021/06/06 22:00:00.00	59.97	0.46	7.38	0.00
2021/06/06 23:00:00.00	49.65	0.47	7.37	0.00

最大值	75.83	0.47	7.39	0.00
最小值	11.97	0.37	7.33	0.00
平均值	45.71	0.42	7.36	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				