北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/07 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/07 00:00:00.00	34.66	0.47	7.38	0.00
2021/06/07 01:00:00.00	46.50	0.47	7.39	0.00
2021/06/07 02:00:00.00	68.12	0.47	7.39	0.00
2021/06/07 03:00:00.00	44.16	0.47	7.39	0.00
2021/06/07 04:00:00.00	46.36	0.47	7.40	0.00
2021/06/07 05:00:00.00	118.32	0.47	7.40	0.00
2021/06/07 06:00:00.00	90.27	0.46	7.40	0.00
2021/06/07 07:00:00.00	33.91	0.47	7.40	0.00
2021/06/07 08:00:00.00	42.88	0.48	7.40	0.00
2021/06/07 09:00:00.00	34.15	0.48	7.36	0.00
2021/06/07 10:00:00.00	30.70	0.68	7.34	0.00
2021/06/07 11:00:00.00	18.49	1.14	7.33	0.00
2021/06/07 12:00:00.00	37.03	1.09	7.37	0.00
2021/06/07 13:00:00.00	61.53	0.73	7.39	0.00
2021/06/07 14:00:00.00	26.43	0.57	7.40	0.00
2021/06/07 15:00:00.00	58.87	0.48	7.40	0.00
2021/06/07 16:00:00.00	109.58	0.45	7.40	0.00
2021/06/07 17:00:00.00	28.42	0.43	7.39	0.00
2021/06/07 18:00:00.00	59.16	0.43	7.39	0.00
2021/06/07 19:00:00.00	21.90	0.44	7.37	0.00
2021/06/07 20:00:00.00	82.80	0.47	7.35	0.00
2021/06/07 21:00:00.00	37.56	0.49	7.35	0.00
2021/06/07 22:00:00.00	175.69	0.49	7.36	0.00
2021/06/07 23:00:00.00	34.67	0.49	7.38	0.00

最大值	175.69	1.14	7.40	0.00
最小值	18.49	0.43	7.33	0.00
平均值	55.92	0.55	7.38	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				