北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/09 00:00:00.00	55.57	0.48	7.35	0.00
2021/06/09 01:00:00.00	59.62	0.46	7.36	0.00
2021/06/09 02:00:00.00	16.69	0.45	7.37	0.00
2021/06/09 03:00:00.00	30.55	0.44	7.37	0.00
2021/06/09 04:00:00.00	41.27	0.44	7.36	0.00
2021/06/09 05:00:00.00	19.61	0.43	7.35	0.00
2021/06/09 06:00:00.00	32.01	0.45	7.34	0.00
2021/06/09 07:00:00.00	47.60	0.45	7.33	0.00
2021/06/09 08:00:00.00	47.64	0.50	7.33	0.00
2021/06/09 09:00:00.00	47.96	0.55	7.31	0.00
2021/06/09 10:00:00.00	47.96	0.55	7.30	0.00
2021/06/09 11:00:00.00	47.96	0.55	7.31	0.00
2021/06/09 12:00:00.00	47.96	0.58	7.31	0.00
2021/06/09 13:00:00.00	58.56	0.58	7.31	0.00
2021/06/09 14:00:00.00	70.05	0.57	7.29	0.00
2021/06/09 15:00:00.00	30.44	0.58	7.32	0.00
2021/06/09 16:00:00.00	55.30	0.58	7.35	0.00
2021/06/09 17:00:00.00	57.64	0.57	7.36	0.00
2021/06/09 18:00:00.00	37.64	0.55	7.38	0.00
2021/06/09 19:00:00.00	20.45	0.53	7.40	0.00
2021/06/09 22:00:00.00	20.45	0.52	7.47	0.00
2021/06/09 23:00:00.00	20.45	0.52	7.41	0.00
最大值	70.05	0.58	7.47	0.00
最小值	16.69	0.43	7.29	0.00
平均值	41.52	0.52	7.35	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				