北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/11 00:00:00.00	39.43	0.51	7.38	0.00
2021/06/11 01:00:00.00	46.74	0.52	7.38	0.00
2021/06/11 02:00:00.00	13.17	0.54	7.37	0.00
2021/06/11 03:00:00.00	47.48	0.55	7.37	0.00
2021/06/11 04:00:00.00	47.36	0.56	7.36	0.00
2021/06/11 05:00:00.00	32.02	0.57	7.36	0.00
2021/06/11 06:00:00.00	17.26	0.56	7.35	0.00
2021/06/11 07:00:00.00	38.55	0.56	7.35	0.00
2021/06/11 08:00:00.00	34.73	0.57	7.37	0.00
2021/06/11 09:00:00.00	79.13	0.56	7.36	0.00
2021/06/11 10:00:00.00	19.33	0.54	7.34	0.00
2021/06/11 11:00:00.00	28.96	0.53	7.35	0.00
2021/06/11 12:00:00.00	66.35	0.54	7.36	0.00
2021/06/11 13:00:00.00	20.06	0.53	7.37	0.00
2021/06/11 14:00:00.00	73.30	0.53	7.37	0.00
2021/06/11 15:00:00.00	14.76	0.52	7.37	0.00
2021/06/11 16:00:00.00	11.73	0.53	7.36	0.00
2021/06/11 17:00:00.00	31.66	0.54	7.35	0.00
2021/06/11 18:00:00.00	179.96	0.53	7.35	0.00
2021/06/11 19:00:00.00	19.28	0.52	7.34	0.00
2021/06/11 20:00:00.00	56.03	0.51	7.33	0.00
2021/06/11 21:00:00.00	95.03	0.52	7.33	0.00
2021/06/11 22:00:00.00	27.59	0.53	7.34	0.00
2021/06/11 23:00:00.00	154.88	0.55	7.34	0.00
最大值	179.96	0.57	7.38	0.00
最小值	11.73	0.51	7.33	0.00
平均值	49.78	0.54	7.35	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				