北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/13 00:00:00.00	15.12	0.68	7.29	0.00
2021/06/13 01:00:00.00	28.29	0.67	7.27	0.00
2021/06/13 02:00:00.00	30.89	0.65	7.26	0.00
2021/06/13 03:00:00.00	14.96	0.65	7.25	0.00
2021/06/13 04:00:00.00	19.09	0.65	7.24	0.00
2021/06/13 05:00:00.00	52.56	0.65	7.23	0.00
2021/06/13 06:00:00.00	51.52	0.69	7.23	0.00
2021/06/13 07:00:00.00	90.86	0.74	7.23	0.00
2021/06/13 08:00:00.00	47.34	0.75	7.26	0.00
2021/06/13 09:00:00.00	56.43	0.78	7.27	0.00
2021/06/13 10:00:00.00	64.28	0.81	7.28	0.00
2021/06/13 11:00:00.00	48.38	0.81	7.30	0.00
2021/06/13 12:00:00.00	39.65	0.81	7.30	0.00
2021/06/13 13:00:00.00	53.21	0.80	7.29	0.00
2021/06/13 14:00:00.00	35.34	0.78	7.30	0.00
2021/06/13 15:00:00.00	59.99	0.77	7.30	0.00
2021/06/13 16:00:00.00	49.00	0.77	7.29	0.00
2021/06/13 17:00:00.00	42.09	0.76	7.29	0.00
2021/06/13 18:00:00.00	65.20	0.74	7.29	0.00
2021/06/13 19:00:00.00	46.02	0.71	7.30	0.00
2021/06/13 20:00:00.00	48.51	0.71	7.32	0.00
2021/06/13 21:00:00.00	53.87	0.71	7.33	0.00
2021/06/13 22:00:00.00	31.09	0.69	7.34	0.00
2021/06/13 23:00:00.00	21.44	0.69	7.33	0.00
最大值	90.86	0.81	7.34	0.00
最小值	14.96	0.65	7.23	0.00
平均值	44.38	0.73	7.28	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				