北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/14 00:00:00.00	54.94	0.67	7.33	0.00
2021/06/14 01:00:00.00	48.49	0.64	7.33	0.00
2021/06/14 02:00:00.00	60.97	0.62	7.32	0.00
2021/06/14 03:00:00.00	34.02	0.61	7.31	0.00
2021/06/14 04:00:00.00	40.03	0.61	7.30	0.00
2021/06/14 05:00:00.00	58.91	0.60	7.28	0.00
2021/06/14 06:00:00.00	71.64	0.59	7.28	14.35
2021/06/14 07:00:00.00	60.21	0.58	7.30	62.37
2021/06/14 08:00:00.00	49.31	0.63	7.35	59.40
2021/06/14 09:00:00.00	57.89	0.67	7.34	59.59
2021/06/14 10:00:00.00	43.62	0.65	7.33	63.27
2021/06/14 11:00:00.00	50.19	0.65	7.35	64.95
2021/06/14 12:00:00.00	51.37	0.68	7.35	17.23
2021/06/14 13:00:00.00	45.16	0.70	7.36	0.00
2021/06/14 14:00:00.00	58.34	0.69	7.36	0.00
2021/06/14 15:00:00.00	50.00	0.69	7.35	0.00
2021/06/14 16:00:00.00	87.67	0.70	7.35	0.00
2021/06/14 17:00:00.00	51.00	0.70	7.33	0.00
2021/06/14 18:00:00.00	29.21	0.69	7.32	0.00
2021/06/14 19:00:00.00	37.57	0.69	7.30	0.00
2021/06/14 20:00:00.00	43.88	0.69	7.29	0.00
2021/06/14 21:00:00.00	44.02	0.69	7.28	0.00
2021/06/14 22:00:00.00	38.28	0.79	7.26	0.00
2021/06/14 23:00:00.00	22.28	2.54	7.27	0.00
最大值	87.67	2.54	7.36	64.95
最小值	22.28	0.58	7.26	0.00
平均值	49.54	0.74	7.32	14.21
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				