北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/06/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/06/15 00:00:00.00	19.36	3.42	7.27	0.00
2021/06/15 01:00:00.00	29.81	3.05	7.27	0.00
2021/06/15 02:00:00.00	48.81	3.01	7.27	0.00
2021/06/15 03:00:00.00	66.91	2.99	7.26	0.00
2021/06/15 04:00:00.00	24.93	2.99	7.26	0.00
2021/06/15 05:00:00.00	47.50	3.02	7.25	0.00
2021/06/15 06:00:00.00	50.97	3.03	7.24	0.00
2021/06/15 07:00:00.00	52.16	3.02	7.28	0.00
2021/06/15 08:00:00.00	47.43	2.40	7.36	0.00
2021/06/15 09:00:00.00	53.30	1.74	7.39	0.00
2021/06/15 10:00:00.00	36.02	1.47	7.43	0.00
2021/06/15 11:00:00.00	24.92	1.30	7.43	0.00
2021/06/15 12:00:00.00	60.89	1.23	7.40	0.00
2021/06/15 13:00:00.00	151.15	1.19	7.38	0.00
2021/06/15 14:00:00.00	23.59	1.21	7.35	0.00
2021/06/15 15:00:00.00	29.40	1.26	7.34	0.00
2021/06/15 16:00:00.00	32.30	1.31	7.33	0.00
2021/06/15 17:00:00.00	67.22	1.35	7.32	0.00
2021/06/15 18:00:00.00	77.94	1.34	7.31	0.00
2021/06/15 19:00:00.00	68.58	1.31	7.30	0.00
2021/06/15 20:00:00.00	24.82	1.29	7.31	0.00
2021/06/15 21:00:00.00	27.85	1.25	7.31	0.00
2021/06/15 22:00:00.00	31.04	1.23	7.31	0.00
2021/06/15 23:00:00.00	59.04	1.18	7.33	0.00
最大值	151.15	3.42	7.43	0.00
最小值	19.36	1.18	7.24	0.00
平均值	48.16	1.94	7.32	0.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				